

室外管网运行管理（巡视）制度

为保证室外管线保持正常状态，做好管线风险预防和维护保养工作，达到巡视有序，科学规范，特制订本巡视制度。

1. 严格遵守公司劳动纪律，遵照管网巡视制度执行。
2. 巡线人员应熟悉掌握管线设施基础资料，熟悉管道路线及重要设施位置。
3. 巡线人员要清楚掌握室外管道线路位置（详见附图）及相关管道知识。
4. 巡视时间定位每周二、五正常工作日，每月巡视不少于 6 次，巡视人员按既定巡视时间、路线进行检查，内容包括巡视范围内检查井及附属设施，发现异常情况及时进行反馈或处理。做到“及时发现，及时上报，及时维修，及时处理”。安全隐患按危害程度分为轻度、中度以及重度。

- （1）轻度安全隐患须在一周内消除；
- （2）中度安全隐患须在 48 小时内消除；
- （3）重度安全隐患须在 24 小时内消除，且相关人员要在现场监察以防事故发生。

任何安全隐患都应准确详实地记录在管线巡查记录表上，并根据危害程度及时上报相关部门及领导。

5. 巡视人员巡视过程中应按要求认真填写管线巡线记录表，并签字，对不认真填写巡线记录，每次罚款 10 元；玩忽职守造成管线受损的，将按照公司相关规定进行处罚。不得随意涂改、造假、污损 或撕毁，每周五下午下班前上交至技术设备科。
6. 巡线人员应加强责任心与安全意识，在巡线时要仔细检查室外管道及周边有无异常情况。对一些异常情况要及时发现，及时请示，及时上报有关主管部门”。
7. 检查检查井盖是否有丢失、损坏；排污管、放气管道是否被堵塞或淤积；排污管是否有破裂。
8. 确保管网无重大事故发生，杜绝存在着事故隐患，保证管网设施的完好与畅通。
9. 巡线内容应包括但不仅限于以下几点：注意检查井是否完好，井盖是否有丢失、损坏；井内防跌落架是否完好；排污管、放气管是否被堵塞或淤积；排污管、是否有破裂；对易丢失地段的检查井盖进行加固和重点安全防护；注意检查管道沿

线有无施工，破土等现象，各个检查井是否被遮盖或掩埋；定期对阀门及井盖进行维护，及时润滑及更换老旧破损的井盖。检查有无其他可能影响管道正常运行的情况及安全隐患巡线人员要按照实际情况及时填写巡线记录，严禁漏填错填，并将巡视时发现的问题及时上报，并根据具体情况，监督整改。

10. 巡视过程发现的问题应遵循以下方法进行处理：

(1) 对于巡查时发现的安全隐患，如发现管道人为活动被破坏或在管道附近有未经许可的施工破土等现象，应在发现时立即要求停止，并落实当事人或施工单位负责人的联系方式，并发函告知管道公司，经公司批准后方可施工。

(2) 对于经公司批准的施工活动，巡线人员应按照公司审批通过的施工方案，在现场监管。

11. 巡线人员须按规定穿戴工装，保持着装干净整洁；应注意自身形象，展现巡线人员的良好精神面貌；巡线时要注意道路交通安全；在巡线过程中如发生纠纷，应及时联系相关部门并上报。

12. 如巡线时遇特殊天气状况（中小雨雪、大风或大雾天气等），巡线人员应在巡视时做好安全防护措施；如遇恶劣天气状况（大暴雨、冰雹大雪或热带风暴等），应组织应急巡视，对可能出现问题的地方进行排查，及时处理突发问题。

13. 巡线人员应每季度对巡线时发现的问题进行整理与分析，并做出书面报告。

14. 附图